



Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Мичуринская средняя общеобразовательная школа»  
Приозерский муниципальный район  
Ленинградской области  
188753 пос. Мичуринское  
ул. Первомайская д. 1  
тел. (8-813-79) 67-166  
факс. 67-166  
От 12.09.2017 г. № 75

Начальнику ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЛО в Приозерском районе  
Никитенко Н.Д.  
От директора  
МОУ «Мичуринская СОШ»  
Анисимовой Г.А.

## ОТЧЕТ

Муниципального общеобразовательного учреждения «Мичуринская средняя общеобразовательная школа» Приозерского района Ленинградской области  
(полное наименование проверяемой организации)

### **об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений законодательства**

В результате мероприятий по контролю соблюдения санитарно-гигиенических требований, проведенных в соответствии с распоряжением № 989 от 21.11.2016 года в отношении

Муниципального общеобразовательного учреждения «Мичуринская средняя общеобразовательная школа»,  
были выявлены нарушения (Предписание ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЛО в Приозерском районе № 164 от 29.11.2016 года).

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений Муниципального общеобразовательного учреждения «Мичуринская средняя общеобразовательная школа» приняты меры, проведены мероприятия и действия:

| № П /п | Вид нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения | Срок устранения нарушения обязательных требований | Мероприятия по устранению нарушений | Отметка о выполнении /не выполнении | ответственный         |
|--------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 2.1    | Заменить перегоревшие   | 01.09.2017 г.                                     | Перегоревшие лампы                  | выполнено                           | Рабочий по РОЗ Шлемин |

|     |   |               |  |           |   |
|-----|---|---------------|--|-----------|---|
|     | лампы.<br>Установить софиты в кабинетах биологии, физики, технологии согласно п.7.2.6. СанПиН 2.1.4.2821-10   |               | заменены.<br>Софиты в кабинетах установлены (из средств к подготовке к НУГ)  |           | А.В.,<br>зам.дир. по безопасности<br>Марфина Н.В.,                                      |
| 2.2 | Разработать и исполнять программу производственного контроля с осуществлением лабораторно-инструментальных исследований за условиями работы пользователей ПК  | 01.09.2017 г. | Программа ПК на 2017-2018 гг. разработана (Приказ №301 от 15.12.2016 г.)   | выполнено | зам.дир. по безопасности<br>Марфина Н.В.  |
| 2.3 | В кабинетах начальной школы иметь не менее 2-х размеров ученической мебели; рассаживание детей за рабочие столы осуществлять по росту в соответствии с маркировкой мебели, которую необходимо нанести в соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.1.4.2821-10 | 01.09.2017 г. | В кабинетах начальной школы ученическая мебель регулируемая, промаркирована, обучающиеся рассажены за рабочие столы по росту.                | выполнено | Зам. по безопасности<br>Марфина Н.В., учителя начальных классов                         |
| 2.4 | Привести относительную влажность воздуха в медкабинете, в вестибюле, в рекреации начальной школы и в кабинетах № 13 и 15 начальной школы в соответствии гигиеническим нормам-   | 01.09.2017 г. | Относительную влажность воздуха в указанных помещениях в соответствие гигиеническим нормам поддерживаем за счет регулярно проводимой влажной | выполнено | Зам. дир. по безопасности<br>Марфина Н.В., учителя начальных классов, техперсонал школы |



