

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9**  
**о назначении административного наказания**

Я, Главный государственный инспектор Приозерского района по пожарному надзору Селин Владислав Анатольевич

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрев «07» марта 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 31, кабинет начальника

(дата рассмотрения дела, место рассмотрения дела)

протоколы об административном правонарушении № 16, 17, 18 и материалы на гр. Анисимову Галину Александровну

(указывается Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

дата и место рождения 18.11.1967, пос. Бережок, Приозерского района, Ленинградской области проживающей Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Сосновый переулок, д. 4, кв. 1

(указывается место жительства)

работающего (ей) МОУ "Мичуринская средняя общеобразовательная школа", директор

**При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства: 28.02.2017 г. в 15 ч. 10 мин. 15 ч. 20 мин. 15 ч. 30 мин при проведении выездной плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях МОУ "Мичуринская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: 188753, Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская, д. 1, было выявлено, что должностным лицом нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности устанавливающих обязательные требования по обеспечению пожарной безопасности: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"), Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", которые создают угрозу возникновения пожара и приведут к недопустимому риску для безопасности жизни и здоровья людей, а именно**

(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления.                               | Основание: Правила противопожарного режима в российской федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п.108. «Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия». |
| 2. | Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (противопожарная преграда (двери) 2-й этаж кладовая) | Основание: СНиП 21-01-97* п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.   |
| 3. | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях   | Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (2-й этаж кладовая). | РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).<br>«Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".   |
| 4. | Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (противопожарная преграда (двери) 3-й этаж архив)  | Основание: СНиП 21-01-97*<br>п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.   |
| 5. | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (3-й этаж архив).            | Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).<br>«Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". |
| 6. | Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (противопожарная преграда (двери) бельевая)  | Основание: СНиП 21-01-97*<br>п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.   |
| 7. | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (бельевая).                  | Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).<br>«Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". |
| 8. | Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (противопожарная преграда (двери)  | Основание: СНиП 21-01-97*<br>п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами   |



|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | 1-й этаж архив библиотеки)  | огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.  |
| 9.  | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (1-й этаж архив библиотеки). | Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).<br>«Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"». |
| 10. | Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (противопожарная преграда (двери) 1-й этаж мастерская)   | Основание: СНиП 21-01-97*<br>п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.  |
| 11. | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (1-й этаж мастерская).       | Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).<br>«Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"». |
| 12. | Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (противопожарная преграда (двери) кладовые в столовой)   | Основание: СНиП 21-01-97*<br>п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.  |
| 13. | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (1-й этаж мастерская).       | Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).<br>«Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"». |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | безопасности" (кладовые в столовой).   |  |
| 14. | Руководитель организации не осуществил проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) полов в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). | Основание: Правила противопожарного режима в российской федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 21. «Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год». |

За что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (2-й этаж кладовая)         | Основание: Правила противопожарного режима в российской федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п.42. Запрещается:<br>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника |
| 2. | Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (1-й этаж архив библиотеки) | Основание: Правила противопожарного режима в российской федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п.42. Запрещается:<br>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника |

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | При монтаже автоматических установок пожарной сигнализации допущены изменения проектных решений (2-й этаж кладовая отсутствует АПС)        | Основание: п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. |
| 2. | Уменьшена зона действия автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (датчик закрыт) (помещение музея) | Основание: п. 23 е) Правил противопожарного режима в РФ (Утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). «На объектах запрещается:<br>е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам  |



|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией)»;  |
| 3. | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по количеству), в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (двери со 2-го и 3-го этажа, правого крыла закрыты на замок). | Основание: п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). «При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности), в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"». |
| 4. | На путях эвакуации допускается применение отделочных материалов с не соответствующими показателями пожарной опасности (перегородка отделяющая холл от раздевалки выполнена из горючего материала)   | Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях» п.6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости.   |

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Выше указанные нарушения, допущение со стороны директора Анисимовой Галины Александровны, непосредственно влияют на возможность возникновения пожара, его дальнейшее распространение по элементам конструкций помещений, на время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала эвакуации людей, а также возможность его тушения в начальной стадии, следствием чего является создание угрозы жизни и здоровью людей.**

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание ст. 4.2, ч.1, ст. 4.4, ч. 2, ч.3 п.2 КоАП РФ

(указываются обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность)

**ПОСТАНОВИЛ:**

Анисимову Галину Александровну  
(наименование юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

признать виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.4, частью 3 статьи 20.4, частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и в соответствии с протоколами № 16, 17, 18 составленными мной за нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме")

(указывается полное наименование законодательного и (или) нормативного правового акта, который был нарушен)

принимая во внимание ст. 4.4, ч. 2, ч. 3 п. 2 КоАП РФ и согласно с частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначить административное наказание в виде штрафа в размере шесть тысяч рублей 00 коп  
(указывается вид административного наказания)

Объявить Анисимовой Галине Александровне

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии, вышестоящему государственному инспектору УНДиПР ГУ МЧС России по Лен. обл., в суд

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, районный суд по месту рассмотрения дела)

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии.

Разъяснить Анисимовой Галине Александровне

что, в соответствии со статьей 32.2. КоАП России, Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток (а в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток) судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В случае изготовления второго экземпляра постановления о наложении административного штрафа в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждена усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанный второй экземпляр направляется судебному приставу-исполнителю в электронном виде по информационно-телекоммуникационным сетям. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, не составляется в случае, указанном в примечании 1 к статье 20.25 настоящего Кодекса. (телефон «доверия»: 8-(812)-57-99999).

Мне разъяснены порядок уплаты штрафа, права и обязанности предусмотренные КоАП РФ (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 статьи 25.1, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 статьи 25.4, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 статьи 25.5, статью 4.2, 30.1, статью 51 Конституции РФ)

Наименование получателя: ИНН 7839306722 КПП 470301001 УФК по Ленинградской области (Главное управление МЧС России по Ленинградской области) Банк получателя: Отделение Ленинградское БИК 044106001, Р/с 40101810200000010022, л/с 04451784560 ОКТМО 41639101 КБК 177 116 27000016000 140

Назначение платежа: Штраф за нарушение ФЗ «О пожарной безопасности» согласно постановлению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

(подпись)

Анисимова Галина Александровна

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил \_\_\_\_\_ 07.03.2017г.

(дата, подпись нарушителя или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)



Подпись лица, вынесшего постановление \_\_\_\_\_

Настоящее постановление вступает в законную силу «17» февраля 2017 г.

**ОТМЕТКА**

об исполнении постановления

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

исполнено \_\_\_\_\_

(указываются дата и номер финансового документа)