



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Ленинградской области
 Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
 Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
 тел: 640-05-65

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района
 Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Выборгская, д.31
 8 (81379) 37-158, e-mail: ogpn47@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 48 / 1 / 1
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

для юридического лица: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Мичуринская средняя общеобразовательная школа" в лице директора Анисимовой Галины Александровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
 во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Приозерского района Ленинградской области по пожарному надзору № 48 от «26» июля 2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "01" августа 2018 г. по "17" августа 2018 г. проведена внеплановая проверка инспектором ОНДиПР Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области капитаном внутренней службы Старцевой Екатериной Анатольевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,
 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Мичуринская средняя общеобразовательная школа" по адресу: 188753, Ленинградская обл., Приозерский район пос. Мичуринское, ул. Первомайская, д. 1

наименование объекта надзора и его адрес)
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места нарушения	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового акта (или) документа по которому требования безопасности нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнен и (указываеся толк выполнене)

1.	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (противопожарная преграда (двери) 1-й этаж мастерская)	Основание: СНиП 21-01-97* п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	20.12.2018	
2.	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (противопожарная преграда (двери) кладовые в столовой)	Основание: СНиП 21-01-97* п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	20.12.2018	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНДиПР Приозерского района


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора


УНДиПР ГУ МЧС России по ЛО Старцева Е.А.


по пожарному надзору)

«17» августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
_____ (подпись)

«17»  2018 г.


_____ (должность, фамилия, инициалы)

