

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области**  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области в Приозерском районе  
ул. Калинина д.31, г. Приозерск, Ленинградская область 188760,  
факс 8-813-79-34-905, тел. 37-495, 37-517 E-mail: [priozersk@47.rospotrebnadzor.ru](mailto:priozersk@47.rospotrebnadzor.ru)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 78**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного  
правонарушения**

Территориальный отдел Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области в Приозерском районе  
г. Приозерск, ул. Калинина, д.31  
(место рассмотрения)

«19» марта 2020 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Приозерском районе Никитенко Наталья Дмитриевна, 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 31, рассмотрев материалы: постановление по делу об административном правонарушении № 47-14-78-20 от 19.03.2020 г. в отношении юридического лица:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение**  
**«Мичуринская средняя общеобразовательная школа»**  
(указывается организационно-правовая форма, наименование юридического лица)

Юридический адрес 188753, Ленинградская область, Приозерский район, п. Мичуринское, ул. Первомайская, д. 1

Место нахождения и тел. Ленинградская область, Приозерский район, п. Мичуринское, ул. Первомайская, д. 1, телефон 67-166  
(полный фактический адрес)

Реквизиты юр. лица ИНН 4712015501, ОГРН 1024701650280, КПП 471201001  
(ОГРН, ИНН, р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКВЭД)

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица

И.о. директора Иванченко Екатерина Николаевна паспорт 4104773754 выдан 23.03.2006 г. ОВД Лодейнопольского района Ленинградской области  
(ФИО, данные документа удостоверяющего личность)

Представители проверяемой организации, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю и.о. директора Иванченко Екатерина Николаевна  
(ФИО, должности)

Привлекалось ли лицо ранее к административной ответственности нет

**УСТАНОВИЛ:**

26.02.20г. в период с 12 час.00 мин. до 17.00 часов в МОУ «Мичуринская средняя общеобразовательная школа», находящегося по адресу Ленинградская область, Приозерский район, п. Мичуринское, ул. Первомайская, д. 1, при проведении планового контрольно- надзорного мероприятия установлено не выполнение требований действующих санитарно – эпидемиологических правил:

пп. 3.9, 4.25, 4.28, 4.29, 8.1, 8.6, 10.10, 11.8 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

В учебных классах начальной школы выявлены нарушения: в 3 классе раковина для мытья рук детей не оборудована горячим водоснабжением, отсутствуют одноразовые полотенца для

вытирания рук (нарушен п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

Отсутствует горячее водоснабжение в части помещений пищеблока - овощной цех (нарушен п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

Согласно протоколу лабораторных исследований № 1-19/вф-15/осв-2020 от 20.02.2020 г. искусственная освещенность на земле, измеренная у входа на территорию СОШ (точка № 1), не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), раздел III, пункт 3.9..

Школа нуждается в проведении реновации в части касающейся замены старого деревянного напольного покрытия в рекреациях второго этажа и части кабинетов, замены межкомнатных дверей и др.

Требуется замена старого деревянного (неровного, частично с щелями) напольного покрытия во всех учебных кабинетах школы и в рекреации второго этажа, в обеденном зале пищеблока, требуется замена в здании всех межкомнатных дверей, требуется замена старых оконных рам, частично с разбитыми стеклами (2 этаж в коридоре и стекло около пищеблока) на стеклопакеты (нарушен п. 4.29, 4.28 СанПиН 2.4.2.2821- 10).

На момент проверки питьевой фонтанчик на третьем этаже – функционирует, но имеет сломанное ограничительное кольцо (нарушен п. 8.6 СанПиН 2.4.2.2821- 10).

Оконные проемы компьютерного класса оборудованы жалюзи, которые сломаны: погнуты, неровные, с просветами, вследствие чего утрачено их первоначальное предназначение, что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы».

В туалетах, как для мальчиков, так и для девочек на всех этажах отсутствуют держатели для туалетной бумаги, как и сама туалетная бумага, бумажные полотенца для вытирания рук отсутствуют (нарушен п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821- 10).

На пищеблоке не функционирует приточно- вытяжная вентиляция над тепловым оборудованием в горячем цехе (нарушен СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

Требуется замена двух устаревших бытовых холодильников для хранения овощей, фруктов, яйца столового, которые периодически выходят из строя.

Требуется полный косметический ремонт производственных цехов пищеблока (нарушен п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821- 10).

У Яковлевой Г.А. требуется проведение ревакцинации от дифтерии, последняя дата вакцинации 10.08.2009г., у Низаметдиновой З.И. - последняя дата ревакцинации от дифтерии 20.04.2006г., у Березкиной И.В. в личной медицинской книжке отсутствуют данные о проведенных профилактических прививок от гепатита В и дифтерии – последняя дата вакцинации 10.06.2009г. (нарушен п. 11.8 СанПиН 2.1.4.1074-10).

Организация режима дня и учебных занятий: режим дня для учеников первого класса, посещающих ГПД, не соответствует требованиям санитарных правил, так как не созданы условия для дневного сна, что является нарушением п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

То есть, выявлено совершение административного правонарушения, мера ответственности за совершение которого установлена ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции».

В соответствии с п. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Начальнику территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ленинградской области  
в Приозерском районе  
Никитенко Н.Д.

от \_\_\_\_\_

Адрес (юридический, проживания) \_\_\_\_\_

тел. \_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_

Ответ на Представление № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

Выявленные нарушения в ходе проверки:

(указать какие нарушения были выявлены)

устранены.

Приложение: \_\_\_\_\_  
(документы, подтверждающие исполнение)

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

Согласно п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Таким образом, в действиях МОУ «Мичуринская средняя общеобразовательная школа» усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

При указанных обстоятельствах дела территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе считает вину МОУ «Мичуринская средняя общеобразовательная школа» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, доказанной.

Нарушений норм процессуального права в ходе производства по выше указанному делу об административном правонарушении не допущено.

**ПРЕДЛАГАЮ: МОУ «Мичуринская средняя общеобразовательная школа»**

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление;
2. Принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению;
3. Необходимо предоставить документы, подтверждающие выполнение Представления в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе, по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.31.

В соответствии со ст. 29.13 ч. 2 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, в течении месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление(письменно). Ответственность за непринятие мер по выполнению представления предусмотрена ст. ст. 19.6, 19.5 КоАП РФ.

Жалоба на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения может быть подана через официальный сайт в сети «Интернет» Роспотребнадзора <http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition> (раздел «Для направления жалоб об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).


Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ленинградской области в Приозерском районе



Н.Д. Никитенко

**Расписка в получении Представления**

Представление № 78 от «19» марта 2020 г. Получил(а) «19» марта 2020 года.

  
(Ф.И.О., полномочия, подпись)