

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
ОКПО 74848958, ОГРН 1057810017033,
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27 тел.(812) 365-01-05 факс: (812) 365-18-00
E-mail: lenobl@47.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Приозерском район

ул. Калинина д.31, г. Приозерск, Ленинградская область 188760,
тел. 8-813-79-34-905, 37-517, факс 8-813-79-34-905 E-mail: priozersk@47.rospotrebnadzor.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 19 мая 2022 года № 44

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.31
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Приозерском районе
Никитенко Натальей Дмитриевной

(должность лица, составившего предписание)
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
на основании решения о проведении выездной плановой проверки от «19» апреля 2022г.
№47-01-384/22

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципальное образовательное учреждение «Мичуринская средняя
общеобразовательная школа» (МОУ «Мичуринская СОШ»)

ИНН 4712015501; ОГРН 1024701650280
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Осмотром установлено: 188753, Ленинградская область, Приозерский район, п.
Мичуринское, ул. Первомайская, д. 1

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров)
и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

Отсутствует горячее водоснабжение в овощном цехе пищеблока (элеводонагреватель
приобретен, но не установлен), что является нарушением п. 2.6.1. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

Искусственное освещение помещений в не удовлетворительном состоянии - в обеденном зале
пищеблока в помещениях первого, второго и третьего этажей. старые светильники требуют

замены, что является нарушением п. 2.8. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Капитальный ремонт здания школы не проводился, общее санитарно- техническое состояние школы частично удовлетворительное. Школа нуждается в проведении реновации (проведение капитального ремонта) в части касающейся замены старого деревянного напольного покрытия в рекреациях второго этажа и части кабинетов, замены межкомнатных дверей и др., что является нарушением пп. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Требуется замена старого деревянного (неровного, частично с щелями) напольного покрытия во всех учебных кабинетах школы и в рекреации второго этажа, в обеденном зале пищеблока, требуется замена в здании всех межкомнатных дверей, требуется замена старых оконных рам, частично с разбитыми стеклами (2 этаж в коридоре и стекло около пищеблока) на стеклопакеты (нарушены п.2.8., п. 2.8.3. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

На пищеблоке в горячем цехе не функционирует приточно- вытяжная вентиляция над тепловым оборудованием (нарушен п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Техническое содержание производственных цехов пищеблока не удовлетворительное, требуется полный косметический ремонт производственных цехов пищеблока (нарушен п. 2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В процессе эксплуатации школы, на момент проведения санитарного обследования не в полном объеме проводится по ППК производственный лабораторный контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием помещений школы, несмотря на то, что программа производственного контроля содержит информацию об объеме лабораторных исследований, их периодичности и кратности, что в действительности не выдерживается, результаты лабораторного контроля по ППК за 2022г. не представлены.

Не проводится контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств. Выявленное, является нарушением ст. ст. 11, 17, 28, 32 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Программой производственного контроля не предусмотрено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Нарушены ст.ст. 11, 32 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», разд. II, III СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить нарушения:

Директору МОУ «Мичуринская СОШ»,
ИНН 4712015501; ОГРН 1024701650280,

юридический и фактический адрес: 188753, Ленинградская область, Приозерский район,
п. Мичуринское, ул. Первомайская, д. 1;

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии))

1. Оборудовать горячим водоснабжением раковины в овощном цехе пищеблока.
 2. В рамках выполнения ППК провести замеры уровня искусственной освещенности на земле при входе на территорию школы. Представить для контроля протоколы исследования данных физических факторов в территориальный отдел Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе.
 3. Провести капитальный ремонт помещений школы (реновацию):
 - заменить старое деревянное (неровного, частично с щелями) напольное покрытие во всех учебных кабинетах школы и в рекреации второго этажа, в обеденном зале пищеблока;
 - заменить в здании школы все межкомнатные двери;
 - заменить оставшиеся старые деревянные оконные рамы на стеклопакеты.
 4. – заменить старые светильники искусственного освещения части помещений школы - в обеденном зале пищеблока, в рекреациях первого, второго и третьего этажей.
 5. Провести ремонт и ввести в эксплуатацию систему вытяжной вентиляции с механическим побуждением над тепловым оборудованием в горячем цехе пищеблока.
 6. Провести полный косметический ремонт производственных цехов пищеблока.
 7. Ежегодно, в соответствии с программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил в учреждении, проводить лабораторный контроль за качеством питьевого водоснабжения, физическими факторами, дез. средствами и др. Протоколы лабораторных исследований, выполненные по ППК представить в территориальный отдел.
 8. В рамках ППК проводить контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, протоколы лабораторных исследований представить в ТО.
 9. В Программу производственного контроля включить мероприятие по инструментальным замерам 1 раз в 10 лет объемов вытяжки воздуха в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Иванченко Екатерину Николаевну

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в территориальный отдел Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе по адресу: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 31,
в срок до «01» сентября 2023г.


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник территориального
отдела Роспотребнадзора по
Ленинградской области в
Приозерском районе




Никитенко Наталья
Дмитриевна

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» мая 2022г.

✓ 

(подпись)

Иванченко Е.Н.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: **188753, Ленинградская область, Приозерский район, п. Мичуринское, ул. Первомайская, д. 1.**